



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

**NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:**

Mantenimiento a Cargadores de Baterías de Montacargas

**CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:**

PR-MAN-228

**REVISIÓN:**

6

**FECHA DE REVISIÓN:**

Septiembre -2016

**HOJA:**

1/4

---

**OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:**

Mantener los cargadores de baterías en óptimas condiciones de operación para el buen desarrollo de las actividades de los montacargas.

---

**ÁREAS DE APLICACIÓN:**

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Mantenimiento a Cargadores de Baterías de Montacargas

- ⇒ Mantenimiento
- ⇒ Empaque

DOCUMENTO  
CONTROLADO



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS**  
**CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.**

**DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

<b>Dirección: Técnica</b>		<b>Fecha de Elaboración: Abril, 2010</b>
<b>Departamento: Mantenimiento</b>		<b>Hoja: 2/4</b>
<b>Procedimiento: Mantenimiento de Cargadores de Baterías de Montacargas</b>		
<b>Responsable</b>	<b>Operación Núm.</b>	<b>Descripción del procedimiento</b>
Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Automatismos	01	<p>Mantenimiento Preventivo a Cargadores de Baterías de Montacargas</p> <p>1.- Este mantenimiento es realizado en base a la programación de mantenimiento preventivo.</p> <p>2.- En coordinación con el Personal del Área retirar productos utilizados para el transporte del tomate (tarimas, cajas) evitando algún tipo de contaminación</p> <p>3.- Si amerita por razones de Inocuidad proteger con plástico la superficie donde se trabajará</p> <p>4.- Realizar revisión visual de los cargadores</p> <p>5.- Cortar corriente y checar por seguridad con el multimetro que no se tenga presencia de voltaje</p> <p>6.- Proceder a ajustar toda la tornillería de las conexiones eléctricas, revisar cableado y condiciones de las tarjetas para detectar posibles calentamientos del equipo, revisar que no se tengan daños en base a las tarjetas.</p> <p>7.- Realizar limpieza general</p> <p>8.- Recoger la herramienta utilizada y materiales de desecho.</p> <p>9.- Avisar al Jefe de Área y al Personal de Limpieza e Inocuidad para proceder a limpiar y desinfectar el área de trabajo.</p> <p>10.- Documentar la actividad en la bitácora correspondiente.</p>
Oficial Eléctrico	02	<p>Mantenimiento Correctivo a Cargadores de Montacargas</p> <p>1.- En coordinación con el Personal del Área retirar productos utilizados para el transporte del tomate (tarimas, cajas) evitando algún tipo de contaminación</p> <p>2.- Si amerita por razones de Inocuidad proteger con plástico la superficie donde se trabajará.</p>

DOCUMENTO CONTROLADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

<b>Dirección: Técnica</b>		<b>Fecha de Elaboración: Abril, 2010</b>
<b>Departamento: Mantenimiento</b>		<b>Hoja: 3/4</b>
<b>Procedimiento: Mantenimiento de Cargadores de Baterías de Montacargas</b>		
<b>Responsable</b>	<b>Operación Núm.</b>	<b>Descripción del procedimiento</b>
		<p>3.- desconectar la clavija que suministra la corriente al equipo.</p> <p>4.- Identificar la parte dañada como tarjeta, clavija de conexión, contacto, cable ó fusible e instalar una pieza nueva</p> <p>5.- Conectar el equipo y probar su funcionamiento</p> <p>6.- Realizar limpieza general al cargador.</p> <p>7.- Recoger herramienta utilizada y materiales de desecho.</p> <p>8.- Avisar al jefe de área y al personal de limpieza e inocuidad para proceder a hacer la limpieza y desinfección de área.</p> <p>9.- Documentar la actividad en la bitácora correspondiente.</p>


**DOCUMENTO  
CONTROLADO**

DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección: Técnica	Fecha de elaboración: Abril, 2010
Departamento: Mantenimiento	Hoja: 4/4
Procedimiento: Mantenimiento de Cargadores de Baterías de Montacargas.	
Jefe de Área	Oficial Eléctrico



**DOCUMENTO CONTROLADO**

<p>Formuló</p>  <p>José Bernabé Hernández Gámez <b>JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AUTOMATISMOS</b></p>	<p>Revisó</p>  <p>Ing. Ismael Padrón Segura <b>DIRECTOR TÉCNICO</b></p>	<p>Autorizó</p>  <p>Ing. Ismael Padrón Segura <b>DIRECTOR TÉCNICO</b></p>
--	--	--